

תעודת בדיקה מספר 7012200601

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : מדין טכנולוגיות - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ח.פ. : 570040931
מענו : ד.נ מנשה מעגן מיכאל 37805
תאריך ההזמנה : 2020/01/20

תאור המוצר

מוצר הבא במגע עם מי שתיה - מוצר כללי
הדגם הנבדק : מפק
יצרן : K&K SUPPLY
ארץ יצרן : ארה"ב

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2020/01/20 הנוטל: המזמין
כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה:בדיקה חלקית לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 6.1-מידע כללי, 6.2-טעמים של מי המיצוי, 6.3-מראה של מי המיצוי
של התקן הישראלי ת"י 5452 - בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה, מאוקטובר
2016, גליון תיקון מספר 2 מפברואר 2019

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 5 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2020/05/07

תאריך הפקת תעודה

שם המאשר: אסף עמרם תפקיד מהנדס בכיר
ענף כימיה מזון ומים-טל:036465138 דוא"ל ע"פ פעילות: FCM@sii.org.il, Water@sii.org.il, Wine@sii.org.il, Food@sii.org.il

תעודת בדיקה מספר 7012200601

" - 1953

12

5

2

: הרכב כללי של המוצר/ רכיבים עיקריים:
צינור מפוק עשוי פלדה תוצרת "K&K Supply", ארה"ב, בעל ציפוי מסוג "Amerlock"
400 תוצרת "אוניברקול צבעים", ישראל
אביזר מסוג עכביש עשוי ברונזה C83600 ותותב גומי מסוג NBR תוצרת "K&K"
Supply", ארה"ב.



תעודת בדיקה מספר 7012200601

" - 1953

12

5

3

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
6.1	מידע כללי		ראה תוצאות בנספח		
6.2	טעמים של מי המיצוי	בבדיקת המוצר לפי השיטה המפורטת בתקן BS 6920-2.2.1 יעמוד המוצר בדרישות הבאות: 1. לפחות שני שליש מצוות הטועמים לא ידווחו על הימצאות ריח בר גילוי במיצויי הבדיקה הסופיים וכן על הימצאות טעם לוואי בדילולי הבדיקה הראשוניים. 2. אף אחד מצוות הטועמים לא ידווח על הימצאות טעם לוואי בדילולים השניוניים.	ראה תוצאות בנספח		מתאים
6.3	מראה של מי המיצוי				מתאים
	גידול בעכירות מי-המיצוי	בבדיקת המוצר לפי נספח D לא יהיה גידול בעכירות של מי-המיצוי בתמצית הראשונה או בבדיקה חוזרת בתמצית השביעית ביותר מ- 0.5NTU (Nephelometric Turbidity Units)	ראה תוצאות בנספח		מתאים

תעודת בדיקה מספר 7012200601

1953 - "

12

5

4

נספח לסעיף 6.1 מידע כללי		
סימון המוצר הנבדק / שם מסחרי	ייעוד המוצר	הרכב כללי של המוצר / רכיבים עיקריים
מפוק	העברת מים למשאבה	ראה תיאור מורחב בעמ' 2 לעיל

נספח לסעיף 6.1 מידע כללי						
תאריך הייצור / מנת הייצור	דוגמאות המוצר הוכנו על ידי:	אופן אריזת הדוגמאות	מצב הדוגמאות בעת הקליטה במעבדה	תנאי האחסון במעבדה לפני הבדיקה	רכיבים במוצר הבאים במגע עם מים	תיאור משפחת המוצר
לא התקבלו נתונים	המזמין	אריזת קרטון	כנדרש	בטמפרטורה אופפת, בחושך	ציפוי גוף המוצר, תותב	מידות שונות

נספח לסעיף 6.1 מידע כללי			
תצורת הדוגמא: מבנה	תצורת הדוגמא: מידות	מראה הדוגמא: גוון	מראה הדוגמא: גימור
דגם מייצג של המוצר	6"	אדום	צבוע, חלק

נספח לסעיף 6.1 מידע כללי		
סוג חשיפה למי-המיצוי	טמפרטורת הבדיקה [°C]	פעולות נוספות בהכנת המוצר לבדיקה/שימוש לפי הגדרת יצרן
בטבילה במים קרים	23	אין

נספח לסעיף 6.1 מידע כללי	
תיאור מכלול/מערכת בדיקה	
טבילת המוצר על כל חלקיו בכלי עשוי פל"מ	

נספח לסעיף 6.2 טעמים של מי המיצוי						
מספר המיצויים שבוצעו למיצוי לא מוכלר	מספר המיצויים שבוצעו למיצוי מוכלר	משך זמן מיצוי למיצוי לא מוכלר	משך זמן מיצוי למיצוי מוכלר	מקדם דילול ששימש בבדיקה	מספר חזרות בדיקה למיצוי לא מוכלר	מספר חזרות בדיקה למיצוי מוכלר
7	7	9 ימים	9 ימים	1.0	1	1

נספח לסעיף 6.2 טעמים של מי המיצוי		
סוג הבדיקה- מיצוי לא מוכלר	ממצאים	מסקנה
בדיקת ריח	לא דווח על ריח	מתאים
בדיקת טעם - דילול ראשוני	לא דווח על טעם	מתאים
בדיקת טעם - דילול שניוני	לא דווח על טעם	מתאים

נספח לסעיף 6.2 טעמים של מי המיצוי		
סוג בדיקה- מיצוי מוכלר	ממצאים	מסקנה
בדיקת ריח	לא דווח על ריח	מתאים
בדיקת טעם - דילול ראשוני	לא דווח על טעם	מתאים
בדיקת טעם - דילול שניוני	לא דווח על טעם	מתאים

תעודת בדיקה מספר 7012200601

1953 - "

12

5

5

נספח לסעיף 6.2 טעמים של מי המיצוי		
מסקנה	ממצאים	סוג בדיקה- מיצוי מוכלר

נספח לסעיף 6.3 גידול בעכירות מי-המיצוי						
מסקנה	דוגמת בדיקה בהשוואה לבלאנק [NTU]	דוגמת בלאנק [NTU]	משך זמן מיצוי	מספר מיצויים שבוצעו	הערך המירבי המותר לנדידה [NTU]	סף דיווח השיטה [NTU]
מתאים	קטן מ- 0.1	0.1	9 ימים	7	0.5	0.1

נספח לסעיף 6.3 גידול בעכירות מי-המיצוי	
מספר חזרות בדיקה	גורם הדרגתיות ששימש לבדיקה
1	1.0