

תעודת בדיקה מספר 7012210071

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג (1953)

פרטי ההזמנה:

שם המזמין : מדרן טכנולוגיות – אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

מענו : קיבוץ מעגן מיכאל, 0037805

תאריך ההזמנה : 26/10/2020

תיאור המוצר:

משאבת מים

דגם : RENOVA

יצרן : מדרן טכנולוגיות – אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

ארץ ייצור : ישראל

פרטי הנטילה:

המדרגם ניטל בתאריך : 09/11/2020 הנוטל : בא כח המזמין

כמות במדרגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקה מלאה שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

נבדק לפי התקן הבא :

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 5452 – "מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה" מאוקטובר 2016 וגיליון תיקון

מס' 2 מפברואר 2019.

מסמך זה אינו
היתר תו תקןתוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדקמסמך זה מכיל 2 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו

מסקנות הבדיקה:

המוצר הנבדק מתאים לתקן הישראלי ת"י 5452 (2016).

פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

06/12/2020

תאריך הפקת התעודה

חתימה:

תפקיד : מהנדס בכיר

שם המאשר : אסף עמרם

אע

תעודת בדיקה מספר 7012210071

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג (1953)

דף 2 מתוך 2

תאור מורחב של המוצר:

משאבה צנטריפוגלית	
הרכב כללי של המוצר / רכיבים עיקריים	תא, מאיץ, גוף וציר (כל חלקי המשאבה) עשויים פלבי"מ מסוג SS316 תוצרת " מדן טכנולוגיות", (ע"פ הצהרת המזמין)
תיאור משפחת המוצר	SKM-E ,H- SKMV, SKMV,H- SKM,SKM .DN40-DN300 בגדלים
תמונה	

פירוט ממצאי הבדיקה ⁽¹⁾:

מספר סעיף	תיאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	מסקנה
6.8	בדיקת תכולת עופרת	בבדיקת המוצר לפי התקן האמריקאי NSF/ANSI 372, הממוצע המשוכלל של העופרת ברכיבי המוצר הבאים במגע עם המים לא יעלה על 0.25% משקלי.	קטן מ- 0.1%	מתאים

⁽¹⁾ ע"פ תאימות החומר/ים הבאים במגע עם המים של המוצר לטבלה C1 (Table C1 – Acceptable materials) של התקן האמריקאי NSF/ANSI 61 – 2015, לא נדרשות בדיקות למוצר לפי תקן זה.

----- סוף תעודת הבדיקה -----