

תעודת בדיקה מספר 7012211597

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג (1953)

פרטי ההזמנה:

שם המזמין : מדין טכנולוגיות – אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

מענו : קיבוץ מעגן מיכאל, 0037805

תאריך ההזמנה : 06/12/2020

תיאור המוצר:

משאבה צנטריפוגלית

דגם : 3M

יצרן : EBARA PUMPS EUROPE S.P.A

ארץ ייצור : איטליה

פרטי הנטילה:

לא ניטלו דוגמאות

מהות הבדיקה: בדיקה מלאה שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

נבדק לפי התקן הבא :

ת"י 5452 – "מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה" מאוקטובר 2016 וגיליון תיקון מס' 2 מפברואר 2019

מסמך זה אינו
היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפרט שנבדק

מסמך זה מכיל 2 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו

מסקנות הבדיקה:

המוצר הנבדק מתאים לתקן הישראלי ת"י 5452 (2016).

פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות :

לשימוש בטמפ' של עד 40°C

תעודה זו הופקה בהתאם לחלות התקן האמריקאי NSF/ANSI 61 לתקן זה, לפי הכרה בדו"ח בדיקה מתאים.

פרטים מלאים בגוף תעודה זו.

08/12/2020

תאריך הפקת התעודה

חתימה :

תפקיד : ראש מדור מים

שם המאשר : אסף עמרם

תעודת בדיקה מספר 7012211597

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג (1953)

דף 2 מתוך 2

תאור מורחב של המוצר:

משאבה צנטריפוגלית	
הרכב כללי של המוצר / רכיבים עיקריים	פלב"מ מסוג SS316 ו-SS304 תוצרת "EBARA PUMPS EUROPE S.P.A", איטליה (ע"פ הצהרת המזמין)
ייעוד המוצר	שאיבת מים
תיאור משפחת המוצר	3M, 3LM, 3S/F, 3LS/F, 3P/F, 3LP/F, 3PF, 3LPF

פירוט ממצאי הבדיקה:

מספר סעיף	תיאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	מסקנה
3	מסלול חלות התקן האמריקאי NSF/ANSI 61	המוצר יתאים לכל דרישות התקן הנ"ל על סעיפיו הישימים	אומת ע"ס תעודת בדיקה ממעבדות "NSF International" מס' בדיקה A-00328187 מתאריך 06/02/2020	מתאים
3.7	בדיקת תכולת עופרת	בבדיקת המוצר לפי התקן האמריקאי NSF/ANSI 372, הממוצע המשוקלל של העופרת ברכיבי המוצר הבאים במגע עם המים לא יעלה על 0.25% משקלי.		מתאים

----- סוף תעודת הבדיקה -----