

תעודת בדיקה מספר 9812210261

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג (1953)

פרטי ההזמנה:

שם המזמין : מדרן טכנולוגיות – אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

מענו : קיבוץ מעגן מיכאל, 37805

תאריך ההזמנה : 11/10/2018

תיאור המוצר:

מכלול תא שאיבה למשאבות מים

דגם : VTP/QL-B

יצרן : Flowserve Corporation

ארץ ייצור : ארצות הברית

פרטי הנטילה:

המדגם ניטל בתאריך : לא ניטלו דוגמאות

מהות הבדיקה: בדיקה דגם שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

נבדק לפי התקן הבא :

ת"י 5452 – "מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה" מאוקטובר 2016, גיליון תיקון מס' 1 מיוני 2018 וגיליון תיקון מס' 2 מפברואר 2019.

מסמך זה אינו
היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל 2 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו

מסקנות הבדיקה:

המוצר הנבדק מתאים לתקן הישראלי ת"י 5452 (2016).

פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות :

לשימוש בטמפרטורה של עד 40°C.

תעודה זו הופקה בהתאם לחלות התקן האמריקאי 61 - 2014 NSF/ANSI, לפי הכרה בדו"ח בדיקה מתאים. פרטים

מלאים בגוף תעודה זו.

05/09/2019

תאריך הפקת התעודה

חתימה:

תפקיד : מהנדס בכיר

שם המאשר : אסף עמרם

אע

תעודת בדיקה מספר 9812210261

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג (1953)

דף 2 מתוך 2

תאור מורחב של המוצר:

מכלול שאיבה הכולל רכיבים
רכיבים עיקריים של המוצר: מכלול, גוף מקשר, תותב, טבעות שחיקה, מאיצים, סל סינון
תיאור משפחת המוצר: גודל משאבה 52" – 6" סוג מאיץ S, E, C, blank דגם משאבה B, C, D, G, H, J, K, KX, L, M, N, P, Q, TM, X מספר דרגות ביחידה - Z

פירוט ממצאי הבדיקה:

מספר סעיף	תיאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	מסקנה
3	מסלול חלות התקן האמריקאי NSF/ANSI 61	המוצר יתאים לכל דרישות התקן הנ"ל על סעיפיו הישימים	אומת ע"ס תעודת בדיקה ממעבדת "NSF International" מס' בדיקה A-00197736 מתאריך 22/03/2017	מתאים
3.8	בדיקת תכולת עופרת	בבדיקת המוצר לפי התקן האמריקאי NSF/ANSI 372, הממוצע המשוקלל של העופרת ברכיבי המוצר הבאים במגע עם המים לא יעלה על 0.25% משקלי.		מתאים

----- סוף תעודת הבדיקה -----