

תעודת בדיקה מספר 9912205340

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג (1953)

פרטי ההזמנה:

שם המזמין : מדרן טכנולוגיות – אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

מענו : קיבוץ מעגן מיכאל 37805

תאריך ההזמנה : 16/05/2019

תיאור המוצר:

משאבת מים

דגם : EVM/EVMS

יצרן : EBARA Pumps Europe S.p.A

ארץ ייצור : איטליה

פרטי הנטילה:

המדגם ניטל בתאריך : 20/05/2019 הנוטל : בא כח המזמין

כמות במדגם : 2

מהות הבדיקה: בדיקה מלאה שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

נבדק לפי התקן הבא :

ת"י 5452 – "מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה" מאוקטובר 2016, גיליון תיקון מס' 1 מיוני 2018 וגיליון תיקון מס' 2 מפברואר 2019, בהתאם לחלות התקן האמריקאי NSF/ANSI 61 לתקן זה.

מסמך זה אינו
היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל 2 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו

מסקנות הבדיקה:

המוצר הנבדק מתאים לתקן הישראלי ת"י 5452 (2016).

פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

16/07/2019

תאריך הפקת התעודה

חתימה:

תפקיד : מהנדס בכיר

שם המאשר : אסף עמרם

אע

תעודת בדיקה מספר 9912205340

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג (1953)

דף 2 מתוך 2

תאור מורחב של המוצר:

המוצר הנבדק	דוגמאות מייצגות של משאבה EVM/EVMS
ייעוד המוצר	שאיבת מים
הרכב כללי של המוצר / רכיבים עיקריים	פלדת אל חלד AISI316L פלדת אל חלד AISI304 (ע"פ הצהרת המזמין)
דוגמאות חומרי המבנה של המוצר - תמונה	

פירוט ממצאי הבדיקה ⁽¹⁾:

מספר סעיף	תיאור	דרישת הבדיקה	תוצאות	מסקנה
3.7	בדיקת תכולת עופרת	בבדיקת המוצר לפי NSF/ANSI 372 הממוצע המשוקלל של משקל העופרת ברכיבים הבאים במגע עם המים לא יעלה על 0.25%.	ראה טבלה מס' 1 להלן	מתאים

⁽¹⁾ ע"פ תאימות החומרים הבאים במגע עם המים של המוצר לטבלה C1 (Table C1 – Acceptable materials) של התקן האמריקאי NSF/ANSI 61, לא נדרשות בדיקות למוצר זה.

טבלה מס' 1:

מס'	שם הרכיב/מק"ט	תכולת עופרת (%)	מסקנה
1	פלדת אל חלד AISI316L	<0.10	מתאים
2	פלדת אל חלד AISI304	<0.10	מתאים

----- סוף תעודת הבדיקה -----