

תעודת בדיקה מספר 9812211545

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג (1953)

פרטי ההזמנה:

שם המזמין : מדן טכנולוגיות – אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
מענו : קיבוץ מעגן מיכאל 37805
תאריך ההזמנה : 15/11/2018

תיאור המוצר:

משאבת מים
דגם : CDL/CDLF
יצרן : CNP (Nanfang Zhongjin Industry Co. Ltd)
ארץ ייצור : סין

פרטי הנטילה:

המדגם ניטל בתאריך : 05/02/2019
הנוטל : בא כח המזמין
כמות במדגם : 2

מהות הבדיקה: בדיקה מלאה שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

נבדק לפי התקן הבא :
ת"י 5452 – "מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה" מאוקטובר 2016 וגיליון תיקון מס' 1 מיוני 2018, בהתאם לחלות התקן האמריקאי NSF/ANSI 61 לתקן זה.

מסמך זה אינו
היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל 2 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו

מסקנות הבדיקה:

המוצר הנבדק מתאים לתקן הישראלי ת"י 5452 (2016).
פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

19/03/2019

תאריך הפקת התעודה

חתימה:

תפקיד: מהנדס בכיר

שם המאשר: אסף עמרם

אע

תעודת בדיקה מספר 9812211545

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג (1953)

דף 2 מתוך 2

תאור מורחב של המוצר:

דוגמאות מייצגות של משאבה CDL/CDLF	המוצר הנבדק
שאיבת מים	ייעוד המוצר
פלדת אל חלד מסוג 304 פלדת אל חלד מסוג 316	הרכב כללי של המוצר / רכיבים עיקריים
	
	דוגמאות חומרי המבנה של המוצר - תמונה

פירוט ממצאי הבדיקה ⁽¹⁾:

מספר סעיף	תיאור	דרישת הבדיקה	תוצאות	מסקנה
3.7	בדיקת תכולת עופרת	בבדיקת המוצר לפי NSF/ANSI 372 הממוצע המשוקלל של משקל העופרת ברכיבים הבאים במגע עם המים לא יעלה על 0.25%.	ראה טבלה מס' 1 להלן	מתאים

⁽¹⁾ ע"פ תאימות החומרים הבאים במגע עם המים של המוצר לטבלה C1 (Table C1 – Acceptable materials) של התקן האמריקאי NSF/ANSI 61, לא נדרשות בדיקות למוצר זה.

טבלה מס' 1:

מס'	שם הרכיב/מק"ט	תכולת עופרת (%)	מסקנה
1	פלדת אל חלד 304	<0.10	מתאים
2	פלדת אל חלד 316	<0.10	מתאים

----- סוף תעודת הבדיקה -----